

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради;
м.Житомир, вул..Фещенка-Чопівського, 24/4, 10002;
код за ЄДРПОУ – 01991470;
категорія замовника – комунальне некомерційне підприємство;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Трифазний стабілізатор змінної напруги)

3. Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-10-27-011034-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні і якісні характеристики даного предмету закупівлі враховані в технічній специфікації до тендерної документації (Додаток 1). Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі, становить **390 000,00** грн. що відповідає розміру бюджетного призначення, та впливає з урахування ціни даного предмету закупівлі на ринку а також з мережі Інтернет.

6. Процедура закупівлі :

Застосовується процедура відкриті торги з особливостями.

Додаток 1 до тендерної документації
(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі –
технічна специфікація)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

**Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 31210000-1 Електрична апаратура
для комутування та захисту електричних кіл (Трифазний стабілізатор змінної напруги)**

Код ДК 021:2015 номенклатурної позиції: 31217000-0 Обмежувачі перенапруження

Кількість – 1 штука

1. Призначення:

Призначення:	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
Повинен бути призначений для забезпечення споживачів стандартною змінною напругою 220В, 50 ГЦ	

2. Загальні відомості :

№	Загальні відомості	Ступінь інформації	Дані приладу
1.	Фірма виробник обладнання	вказати	
2.	Країна-виробник	вказати	
3.	Модель	вказати	
4.	Гарантійний термін експлуатації	не менше 36 місяців	

3. Комплектація :

№	Найменування	Кількість	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1	Стабілізатор напруги	1 шт	
2	Інструкція з експлуатації	1 екз	

4. Технічні параметри:

№	Найменування	Кількість	Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації
1	Робочий струм, А	3x160	
2	Номінальна потужність, кВА/кВт	не менше 105	

3	Кількість ступенів стабілізації	не менше 36	
4	Тип ключа	тристоронній	
5	ККД стабілізатора не нижчий,%	не менше 97	
6	Споживча активна потужність на холостому ході, Вт	не більше 20	
7	Номінальна вихідна напруга, В	220	
8	Мінімальна робоча вхідна напруга, В	100	
9	Максимальна вхідна робоча напруга, В	280	
10	Регулювання напруги на виході, В	200-230	
11	Регулювання нижнього порогу відключення, В	60-135	
12	Час реакції на зміну вхідної напруги, мс	не більше 20	
13	Частота мережі живлення, Гц	45-65	
14	Обмеження струму КЗ і перевантаження: має забезпечувати вхідний вимикач зі С-характеризацією електромагнітного захисту	наявність	
15	Має мати механічний байпас	наявність	
16	Має мати аналізатор мережі та стану стабілізатора	наявність	
17	Має мати дублювання захисту від перенапруги	наявність	
18	Має мати мікроконтролерне керування	наявність	
19	Має мати вихідний дросель	наявність	
20	Має мати захист від перегрівання	наявність	
21	Має мати габаритні розміри, мм	не більше ніж 1290-390-800	
22	Маса кг,	не більше 270	
23	Точність в діапазоні стабілізації,%	не менше 1	
24	Має мати примусове охолодження	наявність	

5. Інші умови:

1	Декларація відповідності продукції, гігієнічний висновок	Наявність	
2	Доставка обладнання транспортом постачальника	Відповідність	
3	Повинен бути виготовлений у відповідності із ТУ У 27.1-32431676-005:2016, ДСТУ EN 60335—1:2017, ДСТУ EN 55014-1:2016, ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017.	Відповідність	

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреби замовника, з метою забезпечення стабільної напруги.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару, який потрібен Замовнику.

Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним вимогам. Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника, тощо.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв (якщо такі вимагались), підставам, установленим пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі (в тому числі технічні, якісні характеристики), замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника згідно пункту 44 Особливостей.

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів чи надання недостовірної інформації учасник торгів несе відповідну відповідальність.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Потреба у даному обладнанні формувалась у відповідності до потреби замовника, з метою забезпечення стабільності напруги. Технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі були зазначені виходячи з потреби та наявного устаткування замовника, з метою не допущення негативних наслідків, що зумовлені перепадами напруги.

Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників (у разі наявності), торговельну марку (у разі наявності) або тип (у разі наявності), тощо – обумовлено в тому числі і наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові Товару.

Очікувана вартість предмета закупівлі була прорахована з урахуванням методики розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом МЕРіТУ № 275 від 18.02.2020 та моніторингу цін аналогічних товарів на загальнодоступних Інтернет ресурсах (веб-портал з публічних закупівель, прозора маркет, сайти виробників, тощо).

Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, Замовник прийняв рішення провести закупівлю саме такого товару.